

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年10月6日
福島県立喜多方桐桜高等学校長

工 事 番 号	第23-79475-0003号
工 事 名	喜多方桐桜高校体育館等照明改修工事
質 問 事 項	
① 金抜き設計書P.22及びP.25の備考欄で、刊行物1・刊行物2・刊行物4と記載のある足場類について、参考としている刊行物及び仕様をご教授いただけますか。	
回 答 事 項	
① 刊行物は建築施工単価、建築コスト情報を使用しています。また、仕様については、刊行物1のくさび足場はW600、10m未満、刊行物2のくさび足場はW600、20m未満、刊行物4のローリングタワーは3段になります。	